



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003677.11.18

Дата 26. 11. 2018 г.

На основании заявления № 03734

от 15.11.2018

Организация-изготовитель: "Zhejiang Wisdom Industry & Trade Co. Ltd"
Адрес: NO.123, South Jingui Road, Chengxi new District, Yongkang City, Zhejiang Province, China (Китай)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "ГС Групп"
Адрес: 142101, Московская область, г. Подольск, ул. Шамотная, дом 5, помещение 1 (Россия)

Наименование продукции: Радиаторы центрального отопления секционные торговой марки SMART Install
модели: алюминиевые Smart Easy One 350, Smart Easy One 500; биметаллические Smart biEasy One 500

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией соответствия, техническим паспортом

Перечень документов, представленных на экспертизу: Декларация соответствия, технический паспорт, контракт, маркировка, протокол исследований, регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой изделия из алюминия, состоящие из секций, соединенные между собой ниппелями с герметизацией соединений уплотнительными паронитовыми прокладками

Рассмотрены протоколы (№ дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-1117/6 от 26.10.2018 г.

№ 077157

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Ксилол, мг/м ³ , не более	менее 0,005	0,1
Эпихлоргидрин, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,04
Формальдегид, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,01
Фенол, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,003
Дибутилфталат, мг/м ³ , не более	менее 0,005	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³ , не более	менее 0,005	0,02
Стирол, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,002
Этиленгликоль, мг/м ³ , не более	менее 0,03	0,3

Область применения: Для установки в системах отопления в качестве отопительного прибора

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении, транспортировке соблюдение требований инструкции по эксплуатации, технического паспорта

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Радиаторы центрального отопления секционные торговой марки SMART Install модели: алюминиевые Smart Easy One 350, Smart Easy One 500; биметаллические Smart biEasy One 500 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.

